

大塚駅北口駅前広場整備工事 工事説明会 質疑応答記録（要旨）  
 会場：豊島区東部区民事務所 集会室4  
 日時：令和元年8月21日（水）19：00～

質問1	折戸通りから駅前広場に行く区道の歩道幅員が広がることは、逆に車道が狭くなるのですか？
回答1	そのとおりです。車道の幅員を歩道に再配分し、歩行空間を拡充する整備を行います。
質問2	新しいトイレの清掃等の管理方法を教えてほしい。
回答2	現在の管理は豊島区公園緑地課がしており、一日3回清掃をしています。新築トイレも同じレベルの管理運営を考えています。
質問3	モニュメント2の商店街入口から奥の商店街の通りは整備しないのですか？。整備の境界付近はどのような処理になりますか？
回答3	今回の整備は北口の駅前広場から行っていきます。一度に整備ができないため、順次次第検討していく考えです。また、整備の境目については道路に段差をもうけないように整備してまいります。
質問4	拡幅する歩道の、一番狭い箇所、広い箇所の幅員はどのくらいでしょうか。
回答4	歩道幅員が変化するところで、一番広い箇所が約3.9m、広い箇所が約8.7mです。
質問5	横断歩道部の、歩道と車道の段差はどのような構造になっていますか。
回答5	バリアフリーを考慮し、基本的に高さを2cmとしています。また、横断歩道部以外は横断防止柵を設置し歩行者の安全を確保します。
質問6	視覚障害者誘導ブロックはどのように配置しますか。安全に歩行できるようにしてほしいです。
回答6	平成31年2月13日に視覚障害者の方々とは街歩きや点図で現況と計画を比較していただきました。その上で、ご意見をいただき、視覚障害者誘導ブロックの配置を計画しました。
質問7	視覚障害者誘導ブロックの、計画前と計画後の違いが分かるように周知してほしいです。
回答7	点図という方法で現状と計画の図面を作成しました。ご要望があればご説明を個別にさせていただきます。
質問8	都電三角地帯の都電横断部には踏切は設置できないのでしょうか。飲食店も多くあり事故の危険が高いと思います。
回答8	管轄は東京都交通局管轄になりますが、道路との併用軌道であると遮断機は設置できないと認識しています。代わりにシグナルで列車の接近を知らせる方法をとっています。
質問9	駅前広場出たすくの横断歩道に、信号の設置は予定されていますか。安全面から設置して欲しいです。
回答9	現在設置する予定はありません。信号機の設置は交通管理者になりますので、確認しますが難しいと認識しています。
質問10	JR側の自由通路から都電の電停へ行くまでの通路の構造を教えてください。段差は解消されますか。
回答10	一体的に改修工事を行います。これにより、道路勾配の見直しが可能になり、平坦性を確保した計画を実現します。
質問11	タクシールール東側の歩行者の流れはどのようになりますか。
回答11	新設するトイレ付近に歩道を設け行き来できるようになっている。視覚障害者誘導ブロックも敷設します。
質問12	工事進捗の情報など住民とのコミュニケーション方法はどのようなものを考えていますか。
回答12	施工時期や時間帯などの情報については、定期的にチラシや掲示板等でご案内します。状況によっては直接お話し説明させていただくことも考えています。また、掲示板の設置位置等も検討しております。
質問13	広場整備の目的とメリットを教えてください。大塚発展の為に、この先にどのような未来を想像していますか。
回答13	大塚駅北口のイメージを一新するため、歩道を広げて歩きやすい空間にしようというコンセプトで計画しました。計画策定に当たっては、商店会、町会を中心に住民の皆様方と話し合い、意見を取り入れながら計画を策定しました。
質問14	駅前広場の東側区道の交通処理は変わりますか。折戸通りから来た自動車は左折しかできなくなりますか。
回答14	駅前広場の東側の区道は、駅前広場整備工事が完了後に着手する予定です。現況は相互通行ですが、将来的には北側へ抜ける一方通行になります。交差点に関しては南側への直進が出来なくなります。車道から歩道に振替、歩行者だけでなく、自転車も南口へ行きやすくなる道路へ変えていきます。
質問15	折戸通りから大塚駅の南口に行くルートはどのように考えていますか。混む可能性があり危ないので今後検討をお願いしたい。
回答15	(図面で説明しながらルートを指示)今後の計画に関しては、次回の工事までに検討を関係機関と進めていきます。
質問16	タクシールールまでの雨よけは考えていますか。
回答16	東京タクシーセンターが乗降場所の屋根は設置する予定。そこまでのアプローチする屋根は、広場が出来上がってから動線等を踏まえ検討します。お祭り等の広場利用のことを考えると無いほうが良い可能性も考えられます。
質問17	植栽計画の説明してほしい。
回答17	緑色の部分が残す樹木。赤色の部分が新規に設置する樹木です。歩行者導線や明るさが損なわれないよう適宜配置しています。
質問18	北口に地下駐輪場を造る計画はありますか。南口の駐輪場を利用する想定でしょうか。
回答18	地下駐輪場の計画はありません。東側の道路にスペースに設置する予定です。南口に駅近に大きな駐輪場があるので是非とも活用して頂きたい。

# 大塚駅北口駅前広場整備工事 工事説明会 質問位置図

※ご質問いただいた箇所的位置図です。質疑応答記録(要旨)と合わせてご確認ください。

