

## 平成30年度アートイレ・プロジェクトの色彩について

### 1. 主 旨

平成30年12月13日に開催された第8回豊島区景観審議会において委員より、事前に色彩基準内の中から内装デザインに合う扉色を選定することができるのではないかとのご指摘をいただきました。平成30年度のプロジェクトにおいては、このご意見を踏まえたプロセスにて扉色の選定を行った結果、すべての扉色について、色彩基準の範囲内となりましたので、下記の通りご報告いたします。

### 2. 景観計画の色彩基準（建築物・工作物）

色彩は、JIS規格に採用されている「マンセル表色系」による基準を設けている。

基本色 外壁各面の4/5以上  
 強調色 外壁各面の1/5以下（アクセント色を含む）  
 アクセント色※ 外壁各面の1/20以下  
 ※基本色、強調色のいずれにも該当しない色

（一般地域）

基準の適用部位・面積	色彩の分類	色相	明度	彩度
外壁基本色	無彩色	N	4以上8.5以下	-
		有彩色	0R～4.9YR	4以上8.5未満
	8.5以上			1.5以下
	5.0YR～5.0Y		4以上8.5未満	6以下
			8.5以上	2以下
	その他	4以上8.5未満	2以下	
8.5以上		1以下		
強調色	無彩色	N	9.25以下	-
		有彩色	0R～4.9YR	4以下
	5.0YR～5.0Y		6以下	
	その他		2以下	

### 3. 該当施設


○件数 5件

○内 訳


児童遊園名	デザイン	扉の色 (マンセル値)	色彩基準
① 駒込六丁目児童遊園	内壁印刷	10BG8/2	基準色
② 上池袋三丁目第3児童遊園	内壁印刷	2.5YR8/4	基準色
③ 目白四丁目児童遊園	内壁印刷	2.5Y8/6	基準色
④ そめいよしの児童遊園	内壁印刷	5R8.5/1	基準色
⑤ 東池袋五丁目第2児童遊園	内壁印刷	10YR7/6	基準色

使用色のイメージ（一般地域）


BG（青緑）系の色相



5YR（黄赤）～5Y（黄）系の色相



R（赤）系の色相



凡例

- 外壁基本色の使用可能範囲
- 強調色の使用可能範囲
- その外 アクセント色
- 扉の色

<該当施設一覧>

①駒込六丁目児童遊園



②上池袋三丁目第3児童遊園



③目白四丁目児童遊園



④そめいよしの児童遊園



⑤東池袋五丁目第2児童遊園

