

令和4年3月22日

高南小学校保護者各位

豊島区教育部学校施設課長
放課後対策課長
総務部施設整備課長
子ども家庭部保育課長

第3回保護者説明会開催時の質疑応答について

日ごろより豊島区教育行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。

令和4年3月2日、高南小学校の別棟整備についての第3回保護者説明会を実施いたしました。質疑応答の記録については以下のとおりとなります。ご覧いただき、ご意見ご質問などございましたら、下記担当宛お問い合わせください。いただいたご質問については、今後保護者の皆様に共有させていただく場合もございますので、ご了承ください。

記

保護者説明会会場でのご質問要旨	回答要旨
Q1 校庭の水飲みについて、感染症対策のための自動水栓にしてほしい。また、校庭について、降雨直後から使用できるような、性能の高いゴムチップにしていただき、子どもたちに使いやすいものにしてほしい。	A1 水飲みについては、肘で開栓できるシングルレバーのものを想定しています。自動水栓については、屋外での使用は不向きであると考えられますが、再度検討したいと思います。 校庭のゴムチップ舗装についてですが、真夏でも表面が熱くなりづらい熱交換塗料を使用したもの、また水捌けのよいものを整備します。
Q2 鉄棒や遊具が使用できない期間はどのくらいか。	A2 児童に不便がないようになるべく短い期間で施工できるよう考えております。現在設計中ですので次回の説明会でお示ししたいと考えております。
Q3 日影図から校庭の日影になる部分について、苔が生えたり、舗装が劣化するなど、弊害が出ると思います。現状、修繕を依頼しても対応してもらえないことが多い、と聞いているので定期的な点検や修繕をお願いしたい。	A3 定期的な点検や必要な修繕について適切に対応していきたいと考えております。

質問票でのご質問	回答
<p>Q 4 現在校生のメリットはほぼ無いように思いますがいかがでしょうか。</p>	<p>A 4 在校生の皆様には、工事中ご不便をおかけします。別棟完成後、校庭の修繕が完了すると、新しいゴムチップで舗装された校庭で活動することができます。仮園舎としての利用期間中、別棟の3階を子どもスキップが使用しますが、部屋は3教室分くらいの広さがあります。また2階、3階には校庭に面したバルコニーを設置しますので、運動会の観覧などにも利用できると考えております。さらに、外構については、現在の高木中心の植栽から、草花・低木・高木を取り交ぜた、四季を感じられる設えに変更します。</p>
<p>Q 5 マンション全戸数の5%ということですが、本当に1クラス増やさなければならなくなるほど増えるのでしょうか。この地域は私立や越境する児童も少なくないので疑問です。</p>	<p>A 5 令和4年度は1年生が3クラスになり13クラスになる予定です。算数少人数学習室1室と併せて14教室が必要になります。令和5年度も1年生について3クラスになると、15教室必要となることも考えられます。</p> <p>また、1クラスの上限を35人とする制度が、令和4年度は3年生まで、令和7年度までに全学年が対象となることも、教室の必要数が増加する要因となります。</p>
<p>Q 6 現在の校庭の広さでも十分ではなく、休み時間にドッジボールや縄跳びがしづらい状況です。別棟建設により更に狭くなり、子どもが増えるというのは、逆効果であることが目に見えるはずですが、いかがですか。</p>	<p>A 6 運動場の面積として、学習指導要領を考慮し体育の授業に必要な鉄棒・砂場・トラックを含めたスペースとして考えた場合、現状と竣工後ではほぼ変わらないと認識しています。</p> <p>また、保育園児については、日常的に校庭を使用する方法ではなく、園庭がない保育園と同じように、学校が校庭を使用していない時間帯に使用できるよう学校と調整して参ります。</p>
<p>Q 7 本来、校庭でやるべき体育の授業内容を安易に体育館で実施することはやめてほしい。なぜなら体育の授業の目的には、ただ体を動かすだけではなく、日光を浴びるといふ、成長期に大変重要な要素があると考えております。</p>	<p>A 7 工事中仮囲いをした場合に使用できる校庭の広さは約1,500㎡です。100Mトラックが入る程度の広さを確保できます。工事期間中の校庭利用については、広さの制限はありますが、ご指摘の内容も意識して運用方法を検討して参ります。</p>
<p>Q 8 園児のお昼寝の時間に授業内容や活動、音量等を、小学生側が考慮・配慮しなければならないの</p>	<p>A 8 保育園の昼寝時間と、学校の昼休み、スキップの登室・自由遊び時間が重複します。防</p>

<p>なら、小学校内に建設（仮園舎）するべきではないと思う。</p>	<p>音設備、空調設備、換気に配慮して設計を行い、ハード面での対応を考えています。</p> <p>園児については、0、1歳児の昼寝と、5歳児の遊び時間が重複していますので、小学生の活動に制限が及ぶようなことはないと考えております。</p>
<p>Q9 桜の木や遊具等、「100周年を迎えて次の100年へ」と言っていたものを安易になくしたり減らしたりするのはどうなのか。</p>	<p>A9 みなさまが慣れ親しんでいる桜の木2本については、樹木診断により移植困難との結果が出ています。校内には移植可能な桜の幼木があるため、こちらの移植を検討しております。また、新しい正門の両脇には、学校のシンボルとなるような新しい桜を植える予定です。</p> <p>さらに、伐採した樹木の木材を加工して活用することは樹木の状態により可能です。現在改築中の池一小ではシンボルツリーだったヒマラヤスギを燻煙乾燥のうえ保管しており、ベンチに加工することになっております。今後、学校、保護者の皆様からの意見も頂きながら検討してまいります。</p> <p>なお、遊具の標準使用期間は、「遊具の安全に関する規準」において、構造部材が鉄製の場合は15年、木製の場合は10年が目安とされています。そのため木製遊具については、撤去を予定しております。</p>
<p>Q10 区民ひろばや区民ひろばに隣接する公園の敷地は使えないのか。高南第二は使用していない部屋やスペースもあり、今は利用者が減っているのでどうか。</p>	<p>A10 仮園舎としての検討過程については、区民ひろば高南第二の前面の高田中央三丁目公園を検討しました。この公園は面積が約1000㎡あり都市公園に指定されています。公園に建築物を設置する場合、代替地を準備する必要があることなどで、建築が難しいと判断しました。仮園舎整備については、始めに高南小学校ありきではなく、総合的に検討した結果の計画です。高南小学校に恒久的な建物を建築し上手に活用していくのがいい方法であると考えております。</p>

<p>Q11 コロナでここ数年活動を制限させられてきた子どもたちにこれ以上不便を味わせたくないです。</p>	<p>A11 別棟整備期間について、コロナ禍と相まって学校生活の不便があると思いますが、ご理解とご協力をお願いいたします。</p>
--	---

<p>【担 当】</p>	<p>学校施設課学校改築推進グループ 放課後対策課児童支援グループ 施設整備課建築第一グループ 保育課公立運営グループ</p>	<p>03-4566-2789 03-3981-1058 03-3981-0623 03-3981-2028</p>
---------------------	---	--