

## 特別養護老人ホーム 施設チェックシート

※運営指導当日は、下記項目を中心に施設の点検を行います。下記以外も、必要に応じて確認します。

	項 目
施設内全般	テレビや棚の転倒防止を行っている。
	展示物の固定具に画鋲やマグネットを使用していない。
	ハサミなどの危険物や殺虫剤等を安全な場所に保管している。
	通行が多い場所に手すりが設置されている。
	車椅子や歩行器の通行に支障がない幅が確保されている。
	利用者の顔写真・個人情報を含む展示物がある場合、事前に同意を得ている。
居室	温度管理を適切に行っている。
	ブザー又はこれに代わる設備を設けている。
静養室	介護職員室又は看護職員室に近接して設けている。(緊急時の呼び出しが可能)
浴室、洗面所	利用者の状態にあわせた浴槽を設置している。(一般浴・機械浴・個浴)
	タオルを共用していない。
	洗剤等、誤飲の危険性があるものを利用者の手に届く場所に置いていない。
	ヘアブラシ、カミソリ等を共用していない。
	オムツの管理は、衛生面・プライバシーに配慮している。
トイレ	汚物入れから悪臭がしていない。汚物が溜まっていない。
	ブザー又はこれに代わる設備を設けている。
	各階にある。
	緊急時に外から開錠できる。
医務室	医薬品及び医療機器を備えている。
	医薬品等は施錠可能な場所に保管されている。
服薬管理	服薬は個人・日時を明確に分け管理している。
	服薬は適切な場所に管理している。
食堂及び機能訓練室	必要な備品を備えている。
	食品、食器の衛生管理がきちんに行われている。
洗濯室又は洗濯場	洗剤等の必要な備品を整備し、清潔を保っている。
	利用者の安全に考慮している。
事務室	個人ファイル等を保管するための設備を設けている。
	利用者預り金(お小遣い等)を適切に管理している。
消火設備等	防火設備は整っている。(防火扉、消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー)
	消火器の期限が切れていない。
	カーテンは防炎になっている。
	避難経路は確保されている。(通路に物を置いていない。)
非常災害対策	備蓄品を適切に管理している。品名、消費期限等を把握している。
	備蓄品を数日分確保している。